Спецификация блок-контейнера, исполнение ТЕХНО-IV, утепление 100 мм
ТУ 25.11.10-001-09657380-2017, сертификат соответствия SSAQ 001.1.4.0468

Комплектующие на 1 шт.

Каркас	Тип	ТЕХНО (утепление 100 мм) Степень огнестойкости - IV
	Размер	6,0 х 2,43 х 2,59 м (внутри 2,3 м)
	Металлокаркас	Верхняя рама из гнутого профиля 185х80х3 мм; нижняя рама швеллер 12П, лаги швеллер 100*50*3 мм, угловые стойки из гнутого профиля 175х150х3 мм.
Окраска	Цвет	Синий RAL 5005, серый RAL 7004, белосерый RAL 9002
	Подготовка поверхности	Механическая зачистка, обезжиривание
	Окраска	Грунт PRIMALKID Fast Primer RAL7040, два слоя алкидного покрытия с фосфатом цинка PRIMALKID ZP 488
Пол	Дно	- оцинкованный профлист С-8, 0,4 мм;
	Настил пола	- Стальной рифлёный лист толщиной 3 мм.
	Утепление	- минеральная вата толщиной 100 мм
	Финишное покрытие	- два слоя алкидного покрытия с фосфатом цинка PRIMALKID ZP 488 RAL 7004
Кровля	Тип	- фальцевая, малоскатная
	Покрытие	- двускатная, стальной лист 1,5 мм, лаги перекрытия из стальной трубы 40х40х3 мм, скат кровли 30 мм.
	Утепление	- минеральная вата толщиной 100 мм
	Подшивка потолка	- трёхслойная сэндвич-панель с утеплителем из базальтовой ваты толщиной 100 мм, цвет RAL 9003.
	Нащельники	- гнутый профиль из листа 0,5 мм, белый
Стены	Тип	- сэндвич панельные
	Наружная обшивка	Трёхслойная сэндвич-панель толщиной 100 мм, цвет RAL 5005/RAL 7004/RAL 9002/RAL 9003. Сопротивление теплопередаче стен R= 2,72 м^2 ^{o}С/Вт.
	Утепление	- базальтовая вата толщиной 100 мм

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	№док	Подпись	Дата
Нач.					
Составил					
Н.контролер					

СП-ТЕХНО-IV-100

СПЕЦИФИКАЦИЯ БЛОК-КОНТЕЙНЕРА РОСМОДУЛЬ ТЕХНО-IV-100 ММ

Стадия	Лист	Листов
	1	

ООО «РОСМОДУЛЬ»

Перегородки	Тип	- сэндвич панельные
	Обшивка	- Трёхслойная сэндвич-панель толщиной 50-100 мм, цвет RAL 9003/RAL 9002
	Утепление	- базальтовая вата толщиной 50-100 мм
Окна	В типовой комплектации	- отсутствуют
Двери	Входная	- металлические двухлистовые ДП-1-2050/850/70 мм, произв. «Промет» с полимерной окраской RAL 7035, два контура утепления
	Внутренние	- отсутствуют
Электрооборудование	Тип сети	TN-C-S, единая электросеть (бытовая)
	Подключение	- наружные разъёмы 32А, 220 В на стене
	Электроразводка	- наружная в ПВХ кабель-каналах
	Распределительный щит	автомат ИЭК 10А – на освещение, автомат ИЭК 15А – 2 шт. на группы потребления и отопление, входной дифференциальный автомат ИЭК 32А, 220 В
	Силовой кабель	ВВГнг – 3*2,5
	Розетки, выключатели	двойные
	Заземление	схема заземления TN-C-S, болт заземления М8 приварен снаружи к корпусу контейнера
Освещение	Основное	светильник светодиодный 4х18Вт
	Перед входом	Светильник уличный IP54
Отопление	Электрическое	Электрорадиатор 1,5 кВт с терморегулятором

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	№док	Подпись	Дата

СП-ТЕХНО-IV-100

Лист

3