Спецификация блок-контейнера, исполнение ТЕХНО-II, утепление 100 мм
ТУ 25.11.10-001-09657380-2017, сертификат соответствия SSAQ 001.1.4.0468

Комплектующие на 1 шт.

Каркас	Тип	ТЕХНО (утепление 100 мм) Степень огнестойкости – II-я
	Размер	6,0 х 2,43 х 2,59 м (внутри 2,3 м)
	Металлокаркас	Верхняя рама из трубы 80х80х4 мм с накладками 185х80х3 мм; нижняя рама швеллер 12П, лаги швеллер 100*50*3 мм, угловые стойки из трубы 80х80х4 мм с накладками 150х150 мм.
Окраска	Цвет	Синий RAL 5005, серый RAL 7004, белосерый RAL 9002
	Подготовка поверхности	Механическая зачистка, обезжиривание
	Окраска	Грунт PRIMALKID Fast Primer RAL7040, два слоя алкидного покрытия с фосфатом цинка PRIMALKID ZP 488
Противопожарная обработка	до II степени огнестойкости	Несущие угловые стойки и верхняя несущая рама обработаны по технологическому регламенту №12125, в составе: по металлу наносится клеевое огнезащитное покрытие для металлических конструкций Огнеспас Брауз, снаружи наносится покрытие из огнезащитного рулонного базальтового волокна типа МВБОР 8Ф Ei90
Пол	Дно	- оцинкованный профлист С-8, 0,4 мм;
	Настил пола	- Стальной рифлёный лист толщиной 3 мм.
	Утепление	- минеральная вата толщиной 100 мм
	Финишное покрытие	- два слоя алкидного покрытия с фосфатом цинка PRIMALKID ZP 488 RAL 7004
Кровля	Тип	- фальцевая, малоскатная
	Покрытие	- двускатная, стальной лист 1,5 мм, лаги перекрытия из стальной трубы 40х40х3 мм, скат кровли 30 мм.
	Утепление	- минеральная вата толщиной 100 мм
	Подшивка потолка	- трёхслойная сэндвич-панель с утеплителем из базальтовой ваты толщиной 100 мм, цвет RAL

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	№док	Подпись	Дата
Нач.					
Составил					
Н.контролер					

СП-ТЕХНО-II-100

СПЕЦИФИКАЦИЯ БЛОК-КОНТЕЙНЕРА РОСМОДУЛЬ ТЕХНО-II-100 ММ

Стадия	Лист	Листов
	1	

ООО «РОСМОДУЛЬ»

		9003.
	Нащельники	- гнутый профиль из листа 0,5 мм, белый
Стены	Тип	- сэндвич панельные
	Наружная обшивка	Трёхслойная сэндвич-панель толщиной 100 мм, цвет RAL 5005/RAL 7004/RAL 9002/RAL 9003. Сопротивление теплопередаче стен R= 2,72 $м^2$ ^oC/Вт.
	Утепление	- базальтовая вата толщиной 100 мм
Перегородки	Тип	- сэндвич панельные
	Обшивка	- Трёхслойная сэндвич-панель толщиной 50-100 мм, цвет RAL 9003/RAL 9002
	Утепление	- базальтовая вата толщиной 50-100 мм
Окна	В типовой комплектации	- отсутствуют
Двери	Входная	- металлические двухлистовые ДП-1-2050/850/70 мм, произв. «Промет» с полимерной окраской RAL 7035, два контура утепления
	Внутренние	- отсутствуют
Электрооборудование	Тип сети	TN-C-S, единая электросеть (бытовая)
	Подключение	- наружные разъёмы 32А, 220 В на стене
	Электроразводка	- наружная в ПВХ кабель-каналах
	Распределительный щит	автомат ИЭК 10А – на освещение, автомат ИЭК 15А – 2 шт. на группы потребления и отопление, входной дифференциальный автомат ИЭК 32А, 220 В
	Силовой кабель	ВВГнг – 3*2,5
	Розетки, выключатели	двойные
	Заземление	схема заземления TN-C-S, болт заземления М8 приварен снаружи к корпусу контейнера
Освещение	Основное	светильник светодиодный 4х18Вт
	Перед входом	Светильник уличный IP54
Отопление	Электрическое	Электрорадиатор 1,5 кВт с терморегулятором

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	№док	Подпись	Дата

СП-ТЕХНО-II-100

Лист

3

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	№док	Подпись	Дата

СП-ТЕХНО-II-100

Лист

4